

Starogard Gdański, 09.01.2017r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

Liczba mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48h >300 jtk/1ml

Miejsce pobierania próbki | Rodzaj próbki:

Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze MEDPHARMA Sp. z o.o, ul. Leśna 1a Nowa Wieś Rzeczna | Woda basenowa | Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :

- zwiększono zastosowanie dawki środka dezynfekcyjnego do 3ml / l
- obniżenie pH do poziomu 6,0
- przeprowadzono intensywne przepłukanie filtrów

Jednocześnie informujemy iż w naszej placówce odbywa się każdorazowo, nocne doczyszczanie basenu wraz z dezynfekcją weekendową.

Zlecono ponowne badanie wody.

Termin poboru próbek : **11.01.2017r.**

